



Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME "PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS" 2022

Nom de la proposta: Instal·lació de cortines d'aire al mercat de la Sínia per a la millora de l'eficiència energètica.

Entitat/Particular: SUBCOMUNITAT DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA SÍNIA DE SANT PERE DE RIBES

Pressupost de la proposta: 20.000€

Tipologia de la proposta:

Tipologia de la proposta:

- social, cultural o solidari
- combatre les desigualtats i donar suport a les persones més vulnerables
- treballar per la igualtat d'oportunitats
- promoure la perspectiva d'igualtat de gènere i LGTBI
- combatre l'emergència climàtica i/o sostenibilitat
- promoure i donar suport al comerç local
- reduir la bretxa digital en l'entorn de la infància i la gent gran
- compleixin algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Exposició de motius:

Marta Sala, en representació de la Subcomunitat de Concessionaris del Mercat Municipal de la Sínia demana Instal·lació de cortines d'aire al mercat de la Sínia per a la millora de l'eficiència energètica. D'acord amb la normativa vigent, i tenint present raons de sostenibilitat i de seguretat, no es pot portar a terme la instal·lació de cortina d'aire en un accés que ja hi ha portes d'emergència i que haurien d'estar tancades d'acord amb la seva finalitat.

Segons el previst al *Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural*, en el seu títol VI estableix que per mantenir les condicions de temperatura s'han de tancar amb sistema de portes: "Asimismo, establece que estos edificios deben disponer de dispositivos que midan las condiciones de temperatura, y la obligación a disponer de sistemas de cierre de puertas que eviten el despilfarro energético que supondría que éstas se mantuvieran abiertas."

Es comprova que el Mercat la Sínia ja té portes en aquest punt, són portes d'emergència, i que s'ha detectat que actualment es deixen obertes i que haurien d'estar tancades per llei. En aquest sentit, aquestes portes, a més de la funció que tenen com a portes emergència, el fet d'estar tancades ja farien la funció i finalitat per la qual es demanava el present projecte.

Resolució:

1: (ACCEPTADA) **2:** (DENEGADA) **3:** (PENDENT D'ESMENA)

El punt on es volen ubicar la cortina, existeixen portes d'emergència que han d'estar tancades, i per tant, ja farien de "barrera" tèrmica.

Data: 03/10/2022

Signat: comissió tècnica-econòmica