



Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME "PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS" 2024

<p>Nom de la proposta: Fem un casal de la Gent Gran de Roquetes més accessible</p> <p>Entitat/Particular: Associació de Jubilats i Pensionistes de Les Roquetes</p> <p>Pressupost de la proposta: 5.000€</p>
<p>Tipologia/categoria de la proposta:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Projectes socials, culturals o solidaris</p> <p><input type="checkbox"/> Projectes educatius</p>
<p>Exposició de motius:</p> <p>Es presenta en la convocatòria Pressupostos participatius 2025, una proposta per millorar l'accessibilitat del Casal d'Avis de Les Roquetes.</p> <p>Més concretament, l'associació de jubilats i pensionistes sol·licita millorar la facilitat d'obertura de la porta d'entrada manual al Casal de la Gent Gran de Les Roquetes, la qual té un pes que consideren excessiu per les persones amb mobilitat reduïda o cadira de rodes. Per la seva obertura, en aquests casos, es requereix l'ajuda d'una altre persona i per evitar-ho sol·liciten l'automatització de l'obertura de la porta.</p> <p>Després de realitzar visita al Casal Els Cinc Pins, es corrobora que la porta d'accés, que dona directament a la sala gran i que actualment n'és l'entrada habitual dels usuaris, té un pes considerable i pot dificultar l'accés a persones amb dificultats o de edat molt avançada. A més a més, per les persones que van amb cadira de rodes o cadires electrificades, els hi pot ser difícil accedir sense necessitat d'ajuda.</p> <p>La fusteria existent es considera de difícil automatització, essent complex tècnicament per que funcioni amb detecció i obertura automàtica. Seria necessària la substitució de tota la fusteria d'entrada, on es podria instal·lar, per les dimensions existents, un porta d'entrada d'una fulla de vidre d'1 metre d'amplada, que fos corredora i amb sistema de detecció. Si es substitueix la fusteria d'entrada, seria recomanable que aquesta comptés amb vestíbul de tallavents, a fi d'evitar l'entrada d'aire corrent a la sala on dona accés i reduir les pèrdues energètiques.</p> <p>El pressupost de la proposta, basat en una estimació, es considera insuficient per desmuntar la fusteria existent i substituir-la per una de nova amb obertura automàtica. Caldria la seva valoració per part d'industrials especialitzats a fi de tenir els imports a considerar per la seva implantació.</p>
<p>Resolució:</p> <p>1: <input type="checkbox"/> (ACCEPTADA) 2: <input type="checkbox"/> (DENEGADA) 3: <input checked="" type="checkbox"/> (PENDENT D'ESMENA)</p>
<p>Data: 02/10/2024</p> <p>Signat: comissió tècnica-econòmica</p>